



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

Предписание № 134/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Кизилюрт»
директору Ибрагимовой Раисе Османовне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу
Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору
№134 от «23» апреля 2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «28» мая
2021г. по 11 час. 00 мин. «31» мая 2021г. проведена плановая проверка:
государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы
Магомедовым Г.А. МКОУ «СОШ №4 г. Кизилюрт» по адресу: г. Кизилюрт,
ул. Вишневого, 23 «д»
совместно с: директором школы Ибрагимовой Р.О.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	п. 2 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
2	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
3	Не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре в	п. 5 (ППР 2020), п. 4	до 28 февраля	?

	соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	ГОСТ Р 12.2.143-2009	2022г.	
4	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей	п. 9 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
5	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
6	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	п. 13 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—
7	Допускается размещение мебели (стулья) на путях эвакуации (у дверей эвакуационного выхода учебного корпуса №1)	п. 16 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
8	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенной для эвакуации людей из 2-х этажного учебного корпуса при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
9	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше 2-х этажного учебного корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—
10	Двери чердачных помещений не закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей	п. 18 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
11	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов (учебный корпус №1, спортивный зал) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
12	Допускается блокирование дверей эвакуационных выходов (учебные корпуса №2, №3, №4)	п. 27 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—
13	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного	п. 30 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
14	Не обеспечено наличие средств	п. 30 (ППР 2020)	до 28	+

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты		февраля 2022г.	
15	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (помещение учебного корпуса №2)	п. 35 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
16	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами	п. 43 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
17	Не организовано проведение проверок наружного водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—
18	По направлению движения к источнику противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	
19	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	п. 54 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—
20	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе	п. 54 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	—

	технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуско-наладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты			
21	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	
22	В помещениях кухни и столовой отсутствуют первичные средства пожаротушения (не менее 2 огнетушителей)	п. 400 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
23	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 (ППР 2020)	до 28 февраля 2022г.	+
24	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами (с учебных корпусов №2, №3, №4)	п. 4.3.4 (СП 1.13130.2009)	до 28 февраля 2022г.	-
25	Ширина дверей эвакуационных выходов учебного корпуса №2 менее 1.2 метра	п. 6.16 (СНиП 21-01-97) ст. 4 (ФЗ №123)	до 28 февраля 2022г.	-
26	Двери эвакуационного выхода со спортивного зала открываются не по направлению выхода из здания	п. 4.2.22 (СП 1.13130.2020)	до 28 февраля 2022г.	+
27	На путях эвакуации (коридор учебного корпуса №3) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (деревянная обшивка)	п. 6.25* (СНиП 21-01-97*) п. 4 ст. 145 табл. 28 (ФЗ №123)	до 28 февраля 2022г.	-
28	Не установлено ограждение по периметру кровли здания спортивного зала	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)	до 28 февраля 2022г.	-
29	К люкам чердачных помещений учебных корпусов №1, №2, №3, №4, спортивного зала не установлены стальные стремянки	п. 8.4* (СНиП 21-01-97)	до 28 февраля 2022г.	-
30	Размеры люков чердачных помещений составляют менее 0,6 x 0,8 м.	п. 8.4* (СНиП 21-01-97*)	до 28 февраля 2022г.	-
31	В наружной пожарной лестнице со второго этажа учебного корпуса №1 (правая боковая часть здания) в пределах первого этажа допускается более 16 подъемов	п. 5.2.1 (СП 1.13130.2009)	до 28 февраля 2022г.	-
32	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 статьи 83 (ФЗ №123)	до 28 февраля 2022г.	-

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
по пожарному надзору Магомедов Г.А.

«31» мая 2021г.

Предписание для исполнения получила:

Директор МКОУ «СОШ №4 г. Кизилюрт»
Ибрагимова Р.О.

«31» мая 2021г.



(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Ибрагимова Раиса Османовна

Действителен с 25.03.2022 по 25.03.2023